



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 326  
Невского района Санкт-Петербурга  
192174, пр. Александровской фермы, д.11  
Тел/факс (812) 417-56-87  
E-mail: [info.school326@obr.gov.spb.ru](mailto:info.school326@obr.gov.spb.ru)  
ОКПО 34376047 ОКОГУ 2300223  
ИНН/КПП 7811042332/781101001

ОНД Невского района  
Санкт-Петербурга

ул. Зубковская, д. 4,  
Санкт-Петербург, 192148


01.09.2020 № \_\_\_\_\_ б/н  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Служебное письмо

Администрация ГБОУ школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга в ответ на предписание № 2-19-239/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности сообщает:

Вид нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении	Примечание
В здании школы покрытие пола в коридоре 4 этажа выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2	Выполнено	Контракт № 01722000047200000400001 от 01.06.2020 г. Сроки выполнения работ 02.06.2020 – 25.08.2020 Работы выполнены.
В здании школы покрытие пола в коридоре 3 этажа выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2	Выполнено	
В здании школы покрытие стен в коридоре 4 этажа выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1	Выполнено	
В здании школы покрытие стен в лестничной клетке Л-1 выполнено из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ0	Выполнено	

Директор



А.Ю. Николаева

Исполнитель:

Желтышева Т. В., 362-31-47